



КНМ 63250041000117324390 25.02.2025

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Новокуйбышевске

446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Льва Толстого, 19а, 4-04-91, rpnnovok@fnsamara.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 16-05/36

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

17 марта 2025 г.

г. Новокуйбышевск
(место выдачи)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске Тумаевой Ириной Валерьевной
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

- контрольного (надзорного) мероприятия: внеплановой выездной проверки
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)
- обязательного профилактического визита,

на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки
(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)
от «25» февраля 2025 г. КНМ 63250041000117324390

в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Д. ВАНИЧКИНА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального

закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 9 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Д. ВАНИЧКИНА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИНН 6330049982


(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН)

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	В нарушение п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 не выполняется требование «1 кран на 20 посадочных мест» по количеству раковин для мытья рук перед столовой: при наличии 27 столов на 6 посадочных мест (162 места) и 4-х раковин для мытья рук перед столовой.	В соответствии с п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить выполнение требования «1 кран на 20 посадочных мест» по количеству раковин для мытья рук перед столовой.	18.03.2026	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
2	В нарушение п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 отделка пола, стен столовой имеет дефекты, не имеет гладкой поверхности (повреждения,	В соответствии с п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить отсутствие дефектов (повреждений, отшелушенной краски, следов протечек) отделки пола и стен столовой.	18.03.2026	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы

	отшелушенная краска, следы протечек), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.			
3	В нарушение п. 2.4.11, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 поверхности раковины для мытья рук в туалете и моечной ванны на пищеблоке имеют дефекты (ржавчину, повреждения), что не позволяет провести качественное мытье и дезинфекцию.	В соответствии с п. 2.4.11, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить отсутствие дефектов (ржавчины, повреждений) поверхностей раковины для мытья рук в туалете и моечной ванны на пищеблоке.	18.03.2026	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы
4	В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 нет данных в медицинских книжках сотрудников пищеблока по прохождению вакцинации: у Дрыженковой – против кори; у Зинюровой – против дифтерии и столбняка (дата последней вакцинации 14.01.2011), у Кузнецовой - против дифтерии и столбняка (дата последней вакцинации 05.02.2013).	В соответствии п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить наличие данных в медицинских книжках сотрудников пищеблока: у Дрыженковой – сведения о вакцинации и ревакцинации против кори; у Зинюровой и Кузнецовой – вакцинации против дифтерии и столбняка (1 раз в 10 лет).	18.03.2026	Информация об исполнении предписания, фотоматериалы

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области по адресу: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Льва Толстого, 19а.

Предписание выдано:

Главный специалист-эксперт		Тумаева И.В.
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

(должность лица, получившего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)	(дата получения предписания)

Предписание направлено электронной почтой:

В ГБОУ ООШ №9 по адресу: ru_sch9_nkb@63edu.ru

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении:

ru_moso@63edu.ru (Поволжское управление Министерства образования Самарской области)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».